

---

**Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 713 med utstedelsesdato 1997-03-05 for NS-merking av brannteknisk isolering av stålkonstruksjoner (Utgave 5)**

- Produkt navn:** Paroc Fire Slab 140
- Produkt type:** Plater for brannteknisk isolering av stål søyler og bjelker
- Klassifisering:** A 30-A 240 avhengig av F/A-forholdet og tykkelsen på platene.  
Se tilhørende "Brandisolering av bærende stålkonstruksjoner med PAROC Fire Slab 140" av 2008-02-20".
- Beskrivelse:** Ubrennbar stenullplate 20-120 mm, densitet ca. 140 kg/m<sup>3</sup>.  
Tilhørende dimensjonskurver av 2001-08-24 skal følges.
- Typeprøving:** Rapport nr. PAL 29/93 av 1993-04-06 fra VTT - Statens Tekniska Forskningsentral, Finland, med tilhørende vurdering nr. 856000.07/97.051 av 1997-01-21 fra SINTEF Energi - Norges branntekniske laboratorium.
- Merking:** Produktet skal merkes med NS-merket, brannteknisk klasse, produsentens navn, betegnelse på produktet, produksjonsår og uke- og eller serienummer.
- Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktliste som finnes på Nemko's hjemmeside [www.nemko.com](http://www.nemko.com)  
Vedlegget består totalt av 7. "Brandisolering av bærende stålkonstruksjoner med PAROC Fire Slab 140" på 6 sider inngår.